



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jasle

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Jasle

ul. Koralewskiego 13, 38 - 200 Jasło  
tel (13) 4463008, 4463009  
fax (13) 4463466

www.sanepidjaslo.pl  
e-mail: psse.jaslo@pis.gov.pl  
NIP: 6851920896. REGON: 370409975

PSK.443.2.1.3.2017

Jasło, dnia 2017 - 08 - 23

**Gminne Przedsiębiorstwo  
Gospodarki Komunalnej  
Spółka z o. o. w Nowym Żmigrodzie  
ul. Jasielska 25  
38 - 230 Nowy Żmigród**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jasle po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań próbki wody pobranej w dniu 2017 - 08 - 21 z wodociągu dla m-ści Nowy Żmigród, stwierdził złą jakość wody pod względem bakteriologicznym (bakterie grupy coli - 7). Badanie przeprowadził Oddział Laboratoryjny PSSE w Jasle - nr sprawozdania z badań POL-HK.711.3379.965.2017. Jakość wody nie odpowiada wymogom załącznika nr 3A Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

W związku z powyższym należy podjąć natychmiastowe działanie mające na celu uzyskanie wody o dobrej jakości pod względem bakteriologicznym i przedstawienie w terminie do 7 dni pozytywnego wyniku badania wody. Należy powiadomić odbiorców wody, że do celów spożywczych woda może być używana po dłuższym gotowaniu.

Tut. Inspektor Sanitarny informuje, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257), w przypadku nie okazania wyniku potwierdzającego dobrą jakość wody, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w powyższej sprawie.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Jasle  
*Zbigniew Paja*  
mgr inż. Zbigniew Paja

Otrzymują :

1. Adresat
2. Wójt Gminy Nowy Żmigród
3. A /a

AW