


SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA
i tablicy rozdzielczej głównej TG

proj.TG
Rozdzielnica podtynk 3x18
IP40; II KL ochr. 425x670x117
z drzwiczkami białymi

proj.TG parteru



Dla całego obiektu:
Pi = ~ 40000 W
Ps = ~ 19000 W

Układ przewodów: TN-S
"Samocz. szybkie wyłączenie zasilania."

PiN.IN.EL

Obiekt: Przebud. i zmiana sposobu użytkowania bud. "B"
Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w N.
Zmigrodzie na potrzeby rehabilitacji leczniczej i administr.
Inwestor: Gmina Nowy Zmigród

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA
i tablicy rozdzielczej głównej TG

Projekt:

Data:
Grudzień 2020r

Sprawdz. inż. Stanisław Kmak
upr. nr ANB.V.7342-48/93

Projektant: inż. Ludwik Więch
Upraw. nr GT-8341/42/77

Podpis:

Rys. nr
E-5
Skala 1:100