

Nowy Żmigród, dnia 21.04.2021 r.

## **WSZYSCY WYKONAWCY**

**Dotyczy:** postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej ustawa p.z.p., którego przedmiotem jest : Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania, dostosowanie i termomodernizacja budynku „B” Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie na potrzeby rehabilitacji leczniczej i administracji”.

Na podstawie art.284 ust.6 ustawy p.z.p. Gmina Nowy Żmigród – dalej „Zamawiający” informuje, iż w prowadzonym postępowaniu w dniu 20 kwietnia br. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – dalej „SWZ”. Poniżej Zamawiający przekazuje treść wniosku ( zapytań ) wraz z udzielonym wyjaśnieniem:

### **Pytania Wykonawcy**

1. Proszę o określenie zaprojektowanego systemu klimatyzacji – multi-split czy VRF  
W części II pkt. 2 użyto określenia system jako VRF natomiast w pozostałej części jako o systemie multi –split
2. W części II pkt.2 – sumaryczna wydajność chłodniczych jednostek wewnętrznych wynosi 16 kW natomiast wydajność agregatu wynosi 12,5 kW. W przypadku pracy wszystkich jednostek wewnętrznych wydajność agregatu nie pokrywa zapotrzebowania jednostek
3. W specyfikacji technicznej pkt.2.4. „wymagane materiały” jest zapis o montażu na sali konferencyjnej jednostki wewnętrznej typu kasetonowego natomiast w pozostałej części opracowania wszystkie jednostki wewnętrzne przyjęto jako ściennie

### **Odpowiedzi Zamawiającego**

#### **Ad. 1**

System klimatyzacji zastosować jako multi split.

#### **Ad.2**

Przyjęto wydajność nominalną agregatu klimatyzacji 12,5 kW

#### **Ad. 3**

Należy przyjąć wszędzie jednostki naścienne.

Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców jak również należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin złożenia wniosku o wyjaśnienie treści SWZ i udzielenie na nie odpowiedzi, nie zachodzi konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

  
WÓJT  
Grzegorz Bana