

IOŚ.271.14.9.2022

Nowy Żmigród, 11.05.2022 r.

**Do wszystkich wykonawców**

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA z dnia 10.05.2022  
do Zapytania Ofertowego Nr IOŚ.271.14.9.2022**

**Dotyczy:** postępowania pod nazwą wykonanie instalacji klimatyzacji w wyznaczonych pomieszczeniach Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie.

Zamawiający – Gmina Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza2, w związku z pytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego od Wykonawcy:

1. Zamieszczana stronie internetowej : <https://www.nowyzmigrod.biuletyn.net/> treść zapytania – bez ujawnienia źródła zapytania.
2. Udziela poniżej odpowiedzi na zapytanie wniesione przez Wykonawcę .

**Zapytanie od Wykonawcy z dnia 10.05.2022r.**

**PYTANIE**

W dołączonym przedmiarze robót oraz projekcie jednostka zewnętrzna multisplit znajdująca się na parterze ma moc 6,2/6,6 kW, natomiast na rysunku 7,2/9,0 kW.

Proszę o podanie, które dane są prawidłowe.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający odpowiada, że prawidłowe dane jednostki zewnętrznej multisplit znajdującej się na parterze to: 6,2/6,6 kW.

Ponadto Zamawiający po rozeznaniu aktualnej sytuacji na rynku i dostępności klimatyzatorów informuje, iż dopuszcza zaoferowanie jednostki wewnętrznej multisplit o mocy chłodniczej 2,6 kW.

**WÓJT**  
*Grzegorz Bara*