

IOŚ.271.14.9.2022

Nowy Żmigród, 11.05.2022 r.

Do wszystkich wykonawców

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA z dnia 09.05.2022
do Zapytania Ofertowego Nr IOŚ.271.14.9.2022**

Dotyczy: postępowania pod nazwą wykonanie instalacji klimatyzacji w wyznaczonych pomieszczeniach Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie.

Zamawiający – Gmina Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza2, w związku z pytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego od Wykonawcy:

1. Zamieszczana stronie internetowej : <https://www.nowyzmigrod.biuletyn.net/> treść zapytania – bez ujawnienia źródła zapytania.
2. Udziela poniżej odpowiedzi na zapytanie wniesione przez Wykonawcę .

Zapytanie od Wykonawcy z dnia 09.05.2022r.

PYTANIE

Na rzucie jest agregat 7,2 kW, a w opisie technicznym jest agregat 6,2 kW. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

ODPOWIEDŹ

Należy przyjąć do wyceny agregat o mocy chłodniczej min. 6,2 kW.


WOJT
Grzegorz Bara