

IOŚ.271.14.9.2022

Nowy Żmigród, 11.05.2022 r.

Do wszystkich wykonawców

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA z dnia 09.05.2022
do Zapytania Ofertowego Nr IOŚ.271.14.9.2022**

Dotyczy: postępowania pod nazwą wykonanie instalacji klimatyzacji w wyznaczonych pomieszczeniach Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie.

Zamawiający – Gmina Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza2, w związku z pytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego od Wykonawcy:

1. Zamieszczana stronie internetowej: <https://www.nowyzmigrod.biuletyn.net/> treść zapytania – bez ujawnienia źródła zapytania.
2. Udziela poniżej odpowiedzi na zapytanie wniesione przez Wykonawcę .

Zapytanie od Wykonawcy z dnia 09.05.2022r.

PYTANIE 1

Zamawiający nie odniósł się na pytanie nr 3 z dnia 05.05.2022, gdzie pisałem o tym, że w podanych parametrach są błędy. Zamawiający w żaden sposób ich nie poprawił. Stwierdzenie, że dopuszcza się urządzenia o lepszych parametrach jest oczywiste i nic nie wnoszące. Nie ma na rynku producenta, który ma przynajmniej takie same parametry jakie podał Zamawiający nie mówiąc już o lepszych parametrach. Proszę o zweryfikowanie parametrów oraz poprawę projektu, gdyż nie ma możliwości złożenia oferty spełniającej wszystkie parametry z projektu. Dodatkowo Zamawiający nie podał ponadto przykładowego producenta zgodnie z prośbą.

ODPOWIEDŹ 1

Zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP przedmiotu zamówienia nie można opisywać poprzez wskazanie Znaków towarowych, nazw własnych itp. Zamawiający informuje, że jest na rynku minimum 3 producentów klimatyzatorów spełniających parametry z projektu.

PYTANIE 2

W pytaniu nr 6 z dnia 05.05.2022 Zamawiający nie odniósł się do tego, że nie ma na rynku producenta klimatyzatorów multisplit dla których agregaty mają klasę A+++ . Proszę jeszcze raz o poprawę na A++.

ODPOWIEDŹ 2

Zamawiający dopuszcza zastosowanie klimatyzatorów multisplit i split , dla których agregaty mają klasę A++ .


WÓJT
Grzegorz Bara