

Znak sprawy: IOŚ.271.1.17.2022

Nowy Żmigród 09.12.2022

Dotyczy postępowania pod nazwą: „Przebudowa i nadbudowa części Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie”.

### Do wszystkich wykonawców

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00455965/01 z dnia 2022-11-24

Zamawiający – Gmina Nowy Żmigród, działając zgodnie z przepisami art. 284 ust.6 ustawy z dnia 11września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm. ) w związku z pytaniem jakie wpłynęło w dniu 06.12.2022 r. do Zamawiającego od Wykonawcy :

1. Zamieszczana stronie internetowej : <https://www.nowyzmigrod.biuletyn.net/> treść zapytania – bez ujawnienia źródła zapytania.
2. Udziela poniżej odpowiedzi na zapytania wniesione przez Wykonawców.

### Pytania z dnia 08.12.2022

#### Pytanie 1

Proszę o udostępnienie tabeli elementów scalonych, którą należy przedstawić z ofertą.

#### Odpowiedź 1

Zamawiający załącza tabelę elementów scalonych

#### Pytanie 2

Proszę o przedstawienie wzoru umowy.

#### Odpowiedź 2

Istotne postanowienia umowy zostały zawarte w SWZ pkt. 24

#### Pytanie 3

Czy należy uwzględnić koszt materiałów eksploatacyjnych w ofercie

#### Odpowiedź 3

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia – wynikające z warunków i obowiązków określonych w SWZ, jak i własnej wiedzy i doświadczenia a konieczne z punktu widzenia Wykonawcy dla kompletności wyceny (m. in. będą to następujące koszty: podatku VAT, wykonania wszelkich robót budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wykonanie wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych, dostawy sprzętu i wyposażenia oraz porządkowych, zorganizowania i późniejszej likwidacji placu budowy, zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania

i utrzymania zaplecza budowy, wszelkie ubezpieczenia, przeglądy gwarancyjne, wywozu nadmiaru gruntu, gruzu, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorem wykonanych robót, pełnej obsługi geodezyjnej, jak również wszelkich innych niezbędnych do wykonania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia) oraz ponoszenie kosztów zużytych mediów: prądu, gazu, wody oraz ścieków sanitarnych przez cały okres realizacji robót tj. od protokolarnego przejęcia placu budowy do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

#### **Pytanie 4**

Czy kosztorys szczegółowy do umowy musi zostać opracowany na podstawie udostępnionych przedmiarów ?

#### **Odpowiedź 4**

Kosztorys szczegółowy do umowy należy opracować na podstawie całej załączonej dokumentacji technicznej tj. Wielobranżowej Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy i nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca udostępnione przedmiary może zmieniać i modyfikować wg. własnego uznania w celu rzetelnego przygotowania oferty. Ofertę należy sporządzić na podstawie całej zamieszczonej dokumentacji technicznej zgodnie z warunkami SWZ.

#### **Pytanie z dnia 09.12.2022**

#### **Pytanie**

Proszę o potwierdzenie czy płyta OSB 25MM tworząca poszycie dachu pod pokrycie z blachy na rąbek mają być w klasyfikacji NRO ( nie rozprzestrzeniające ognia )

#### **Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza, płyty OSB 25mm tworzące poszycie dachu pod pokrycie z blachy na rąbek mają być w klasyfikacji NRO (nie rozprzestrzeniającej ognia).

Załączniki:

1. Tabela elementów scalonych

**Wójt Gminy Nowy Żmigród**

**( - )**

**Grzegorz Bara**

(podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)