

PG.272.3.2022

Nowy Żmigród 12.12.2022

Dotyczy postępowania pod nazwą: „**Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie**„

Do wszystkich wykonawców

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00469884/01 z dnia 2022-12-01

Zamawiający – Przedszkole Gminne w Nowym Żmigrodzie , działając zgodnie z przepisami art. 284 ust.6 ustawy z dnia 11września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) w związku z pytaniem jakie wpłynęło w dniu 09.12.2022 r. do Zamawiającego od Wykonawcy :

1. Zamieszczana stronie internetowej : <https://www.nowyżmigrod.biuletyn.net/> treść zapytania – bez ujawnienia źródła zapytania.
2. Udziela poniżej odpowiedzi na zapytania wniesione przez Wykonawców.

PYTANIE :

Czy maksymalny prąd rozładowania akumulatora może być mniejszy ?? Np 25A

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza

PYTANIE :

Czy klasa ochrony akumulatora może być inna niż IP66 ??

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza klasę ochrony akumulatora również IP65

**Dyrektor Przedszkola Gminnego
w Nowym Żmigrodzie**
Dorota Marchewka